

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

地址：10051臺北市中正區濟南路1段4號

聯絡人：曹碩修

聯絡電話：0223431700#794

傳真：23434534

電子信箱：steve.tsao@bsmi.gov.tw

受文者：原住民族委員會

發文日期：中華民國107年7月24日

發文字號：經標五字第10750016190號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二(10750016190-1.doc)

主旨：敦請協助儘速轉知民眾檢視並配合回收台灣保安工業股份有限公司(下稱台灣保安公司)瑕疵瓦斯鋼瓶開關案，請查照。

說明：

一、依據行政院消費者保護處107年7月19日院臺消保字第1070182034號函辦理。

二、旨揭台灣保安公司進口製造日期在2017年9、10及11月份等3批且型號為V2S-PA之瓦斯瓶開關(如附件圖示)，有部分瑕疵會造成瓦斯漏氣，為維護消費者生命及財產安全，請協助轉知偏遠、山區或離島地區、農漁民團體及弱勢團體等相關民眾，如有本案回收範圍之瑕疵商品，應立即停止使用並洽原購買之瓦斯行協助回收更換鋼瓶開關。

正本：原住民族委員會、客家委員會、衛生福利部社會及家庭署、行政院農業委員會漁業署、中華民國農會

副本：行政院消費者保護處

